

Wieluń, dnia 24.06.2019 r.

.....
pieczęć zakładu

ZARZĄDZENIE POWYPADKOWE
NR⁹...../2019

Na podstawie przeprowadzonego postępowania powypadkowego – protokół powypadkowy Nr 1/2019 i Nr 2/2019 z dnia 18.06.2019 r., w związku z wypadkiem, jakiemu w dniu 10.06.2019 r. uległ/a/li:

1. Pan Jacek Graczyk
 2. Pan Maciej Podeszwa
- doznając urazu:

Pan Jacek Graczyk – zwichnięcie stawu skokowo-goleniowego nogi lewej, złamanie wieloodłamowe kości piętowej oraz złamanie tylnej krawędzi kości skokowej lewej nogi prawej.

Pan Maciej Podeszwa - skręcenie stawu skokowego lewego.

Polecam wykonać niżej wymienione prace/zadania:

1. Dokonywać regularnych udokumentowanych przeglądów stanu drewnianych bali rusztowaniowych.
2. Sukcesywnie dokonywać wymiany dotychczasowych drewnianych bali rusztowaniowych na podesty metalowe lub drewniane o gr. min. 50 mm bez widocznych wad (sęki, zbutwienia, itp.).
3. Ponownie przeszkolić stanowiskowo pracowników wykonujących prace budowlane ze szczególnym uwzględnieniem prac na rusztowaniach budowlanych.

Termin realizacji:

ad.pkt. 1 i 3 – niezwłocznie,

ad.pkt. 2 - do zużycia bali rusztowaniowych o grubości 38mm, których stan po dokonaniu przeglądu nie wykazuje cech mogących stanowić zagrożenie wypadkowe.

Odpowiedzialny(a) za realizację: kierownik warsztatów budowlanych, Pan Mariusz Lach.

Zobowiązuję kierownika warsztatów budowlanych do przekazania informacji w sprawie realizacji zarządzenia.

DYREKTOR

mgr Elżbieta Urbańska-Golec

.....
podpis